

T – S– 0024-0027
صيانة و اعادة تأهيل محطة الحرفوشية

وثائق العطاء
2024

آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٤/٣/٥

آخر موعد لتقديم العروض على العنوان المذكور ادناه الساعة الثانية عشر ظهر يوم
الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٦

شركة مياه اليرموك
مديرية العطاءات والمشتريات
اربد – شارع بغداد
هاتف ٠٧٩٨٠٨٧٠٣٩
<http://www.yw.com.jo>

المحتويات

الموضوع	
دعوه العطاء	الجزء الاول
كتاب التفويض	الجزء الثاني
تعليمات دخول العطاء	الجزء الثالث
الشروط العامة	الجزء الرابع
الشروط الخاصة و وصف العمل	الجزء الخامس
القائمة السوداء	الجزء السادس
النماذج	الجزء السابع
جداول الكميات	الجزء الثامن

الجزء الاول

دعوة العطاء رقم T – S– 00240027

صيانة وإعادة تأهيل محطة الحرفوشية

تدعو إدارة شركة مياه اليرموك المناقصين المختصين لتقديم عروضهم بخصوص صيانة و إعادة تأهيل محطة الحرفوشية التابعة لشركة مياه اليرموك وفقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة المرفقة بهذه الدعوة في موعد لا يتجاوز الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٦ .

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

محمد سالم العميره

الجزء الثاني

مدير عام شركة مياه اليرموك

بناءً على دعوة العطاء رقم (T – S– 0024-0027) وفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة بالأسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائماً لمدة (120) يوماً اعتباراً من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد للإيداع وأفوض السيد () بتمثيل مؤسستنا / شركتنا في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم

المفوض بالتوقيع

إسم المناقص ()
الخاتم :

العنوان ()

ص . ب : () الرمز البريدي () هاتف () فاكس ()

المرفقات (أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي) :

- (١)
- (٢)
- (٣)
- (٤)

ملاحظات :

١. يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى الدائرة .

الجزء الثالث

تعليمات الدخول في العطاء

تعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشراء وملزمة للمناقصين وللجنة الشراء المختصة حق استبعاد اي عرض غير ملتزم بكل او بعض او احد بنود هذه التعليمات .

اولا : إعداد وتقديم العروض :

١. لا يسمح بالاشتراك إلا للشركات المعتمدة والمسجلة
٢. يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بوثائق العطاء ويختتم ويوقع كافة وثائق العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص بالاضافة الى وثائق العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب في اضافتها ويرى انها ضرورية على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوقيع على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.
٣. مدة سريان العرض لا تقل عن (١٢٠) مائة وعشرون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لإيداع العروض .
٤. آخر موعد لاستلام العروض على العنوان المذكور أدناه الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٦ .
٥. في حال وجود اعتراضات على المواصفات او الشروط او التعليمات الواردة في هذا العطاء فيتوجب على المناقص تقديم اعتراضه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ نشرها وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض ايهما اسبق.
٦. لا يجوز لمناقص واحد ان يقدم اكثر من عرض لنفس العطاء أو لنفس المادة سواء كان منفرداً أو بانتلاف او بشراكة مع مناقص اخر.
٧. عند تقديم عرض بديل (اذا سمحت بذلك وثائق الشراء) يراعا ما يلي:
 - أ. في حال تقديم عرض بديل اختياري لنفس المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه الاصلي وبالحبر الاحمر ان هناك عرضاً بديلاً مرفقاً به وذلك في حال تم السماح بذلك في وثائق الشراء.
 - ب. ان يقدم العرض البديل على نموذج تقديم العروض الاصلي موقعا ومختوما من المناقص .
٨. اي غموض او تشويه في المناقصة يفقد المناقصة قيمتها ويحرم المناقص حق الاشتراك.
٩. على المناقص أو من يفوضه إحضار العرض المقدم من قبله في مغلف مغلق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :
 - ❖ شركة مياه اليرموك – مديرية العطاءات و المشتريات
 - ❖ العطاء رقم T-S-0024-0027
 - ❖ اسم المناقص
 - ❖ العنوان
- و وضع المغلف شخصيا في الصندوق المخصص للعطاءات بحضور موظف العطاءات والتوقيع على سجل الايداع اصوليا".

١٠. لا تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد الالكتروني.
١١. على المناقصين التأكد من صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي مرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأكد من اكتمال الوثائق .
١٢. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب نظام رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك لدى شركة مياه اليرموك وتعديلاته ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقة.

١٣. يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية لمدة خمسة ايام عمل واذا لم يعترض اي مناقص على القرار خلال تلك المدة تصبح الاحالة نهائية بعد المصادقة عليها وسيتم تعليق الاحالة المبدئية على لوحة الاعلانات الخاصة بالشركة في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع الالكتروني للشركة.

١٤. على السادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية الالتزام بمراجعة مديرية العطاءات والمشتريات للاطلاع على مسودة الاحالة والتبليغ المبدئي بالاحالة من قبل شخص مخول وخلال خمسة ايام عمل من تاريخ اشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات وهي المدة القانونية للاعتراض على القرار المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير بالاحالة النهائية واعتبارهم موافقين على الاحالة .
١٥. يلتزم المناقص بعد الاحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد و اتمام التوريد.
١٦. المحاكم الاردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.

ثانياً : خطاب التغطية :

- على المناقص ارفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :
١. اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها .
 ٢. قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
 ٣. اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
 ٤. ذكر اي مرفقات اخرى.

ثالثاً : الاسعار :

١. تحدد الاسعار الإفرادية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .
٢. بيان رقم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتها على الفواتير وذكر الاسم بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

رابعاً : طريقة الدفع :

١. يتم دفع قيمة المواد/ الخدمات المورد من خلال شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائي (من قبل لجنة الاستلام المختصة).
٢. الدفع بالدينار الاردني وحسب قرار الاحالة.

خامساً : الكفالات :

١. يرفق مع كل عرض شيك مصدق بنسبة (٣%) من قيمة العرض ككفالة دخول العطاء صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية (وفي حال تعذر تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة (١٢٠) يوم من تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء لامر شركة مياه اليرموك وحسب الشروط العامة والنموذج وبخلاف ذلك لا يقبل العرض.
٢. على المتعهد الذي يحال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات لاستكمال تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (١٠%) من قيمة المواد المحالة عليه ورسوم الطوابع وتوقيع الاتفاقية خلال ١٠ ايام من تاريخ اشعار الاحالة النهائي وذلك تجنباً لمصادرة تامين دخول العطاء.
٣. يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بتقديم كفالة صيانة (٥%) من قيمة الاحالة.

٤. تقدم جميع الكفالات باسم شركة مياه اليرموك.

سادساً : الغرامات :

يطبق ما ورد في الشروط العامة للدخول في العطاء فيما يخص المخالفات والتغريم.

سابعاً: تقديم العروض :

يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في مغلف مغلق ومختوم على العنوان التالي :

شركة مياه اليرموك – المركز
مديرية العطاءات والمشتريات
اربـد- شارع بغداد

<http://www.yw.com.jo>

الجزء الرابع

الشروط العامة

- المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم و الملاحق وأية مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من شركة مياه اليرموك تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء .
- الشروط العامة المرفقة والواردة في نظام رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حالة تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.
- طوابع العقد ورسوم الإحالة وأية رسوم إضافية أخرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت .

أولاً : التأمينات والضمانات :-

١. يرفق بالعرض كفالة بنكية (أو شيك مصدق) للدخول في العطاء بنسبة (٣ %) من قيمة العرض و تبقى صالحة لمدة (١٢٠) يوماً اعتباراً من تاريخ فتح العروض.
٢. أ. تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقاً لما يلي :
 ١. الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء.
 ٢. الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديد بنائها على طلبهم الخطي .
 ٣. الى الذين جرت الاحالة عليهم بعد تقديم تامين حسن تنفيذ وتوقيع الاتفاقية.
 ٤. الى المناقصين الذين لم تتم الاحالة عليهم بعد تبلغ المحال عليهم قرار الاحالة النهائي باستثناء المناقصين صاحبى العرض الثاني والثالث الذين لا يتم إرجاع تأمينات الدخول إليهم الا بعد توقيع المناقص الفائز على الاتفاقية وتقديم تأمين حسن التنفيذ وتعاد التأمينات إليهم بدون طلبهم الخطي.
- ب. تصدر لجنة الشراء المختصة قيمة تامين الدخول ايراداً للشركة بما يتناسب وقيمة المادة او المواد التي استنكف عنها وبما لا يقل عن (٣%) من قيمتها في الحالات التالية:
 ١. اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه او إذا استنكف المناقص عن الالتزام بعرضه او جزء منه .
 ٢. إذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض
 ٣. إذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء .
٣. يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة (١٠ %) من إجمالي قيمة الإحالة خلال (١٠) عشرة ايام عمل من تبليغه باشعار الاحالة النهائية وتبقى صالحة طيلة فترة تنفيذ الاتفاقية.
٤. يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالافراج عن التأمين من الشركة بعد التأكد من الوثائق الاستلام الاصولية وتقديم الضمانات المطلوبة حسب شروط العقد.
٥. يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بتقديم كفالة صيانة بنسبة (٥ %) من قيمة الاحالة ويعاد هذا التأمين إلى المتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من الجهة المستفيدة في الشركة.
٦. إذا أخل المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة، فيحق للجنة الشراء المختصة مصادرة قيمة التأمين و اجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميله فروق الأسعار .
٧. يقدم المتعهد ضماناً خطية من سوء المصنعية مصدقاً من كاتب العدل بكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً إليها (١٥ %) خمسة عشر بالمائة من قيمتها لمدة سنة.

٨. يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيها خلال فترة الضمانة الواردة بقرار الاحالة بناءً على تقرير لجنة فنية من الشركة و/او لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء المختصة باستبدالها بلوازم جديدة على نفقته بموجب إقرار خطي موقع منه بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان يتم استبدالها خلال شهرين كحد اقصى من تاريخ اشعارة بذلك من لجنة الشراء المختصة وللجنة الشراء المختصة فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقدم اللوازم الجديدة .

ثانيا : شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :

١. يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم/الخدمات المطلوبة أو الاتجار بها ، وسجل التجاري الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة .
٢. يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء (الورقية) المقررة (غير مستردة) مقابل وصول مقبوضات حسب الاصول ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها
٣. يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها وإذا لم تكن الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الشركة . ويتحمل النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.
٤. عند التنويه في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شراؤها يجب ان تتطابق مع العينة او العينات الموجودة في الشركة او في مكان اخر تحدده دعوة العطاء فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها الفحص اللازم قبل تقديم عرضه ولا يعفيه الادعاء بعدم الاطلاع او اجراء المطابقة والفحص اللازمين ويعتبر كانه اطلع على العينة.
٥. يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول و النماذج المرفقة بدعوة العطاء ويختتم ويوقع نماذج عرض المناقصة (Bid Form) وجداول الكميات والوثائق المطلوبة في دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص بالاضافة الى وثائق دعوة العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب اضافتها ويرى انها ضرورية لتوضيح عرضه وعلى ان يكتب عنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمناً العنوان والهاتف والفاكس لترسل اليها المخابرات المتعلقة بالعطاء وعليه ان يبلغ الشركة خطياً عن اي تغيير او تعديل في عنوانه وتعتبر جميع المخابرات التي تترك له في العنوان المذكور او ترسل اليه باي وسيلة ارسال كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها .
٦. يجب ان يكون عرض المناقص خال من المحو او التعديل او الشطب او الاضافة وإذا اقتضت الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر الاحمر بجانب المحو او التعديل او الشطب او الاضافة وعليه كتابة السعر بالرقم والحروف وعلى المناقص كذلك ان يذكر السعر الافرادي للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر الاجمالي للعرض (لجميع المواد المقدم لها) وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحيث يكون السعر نهائياً غير قابل لاية تعديلات بالزيادة لاحقاً ويعتبر السعر شاملاً اجور التحريم والتغليف وبخلاف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة ان تهمل العرض .
٧. يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصلة مع كتابة المحتوى على المغلف ومن ثم يقوم بجمعها في مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه اسم الشركة المقدم لها العطاء والعنوان واسم وعنوان المناقص الثابت ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وبخلاف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة ان تهمل العرض.
٨. يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يصل ويودع في صندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض لا يقبل .
٩. على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوقيع على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم .
١٠. يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (١٢٠) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

١١. عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص ان يبين بالتحديد موعد التوريد وإذا لم يحدد موعد التوريد يعتبر التوريد حالاً (وتعني كلمة حالاً خلال اسبوع من تاريخ صدور الاشعار بتبليغ الاحالة النهائية).

١٢. يعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه على ان اصدار امر الشراء عن الشركة بعد تبليغه بشكل مع وثائق العطاء المعتمدة عقداً ملزماً

١٣. تحدد الأسعار الإفرادية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

ثالثاً : فتح العروض :

١. تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم (٨) لسنة (٢٠٢٢) ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور فتح العروض.

٢. لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض .

٣. إذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن ثلاثة او اقل من العدد المحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض او إعادة طرح العطاء وفي حالة إعادة الطرح تعاد العروض مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

رابعاً : دراسة وتقييم العروض :

١. تحدد لجنة الشراء المختصة الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء المختصة

٢. لا ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .

٣. تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء (في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومالي منفصلين) وفقاً لما يلي:

أ. يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عليه يتم قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

ب. في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه من التقييم وعلى ان يتم بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة الشراء المختصة.

ت. تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبة .

ث. تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء .

ج. تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم ارخص الاسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.

ح. إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالاحالة على مقدم ارخص الاسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية الاسعار.

خ. تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم والاشغال او الخدمات في دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارخص المطابق على ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ويحق للجنة الفنية قبول الاضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.

د. في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص الاسعار تنتقل الدراسة الى العرض الذي يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات للاحالة على ان تبين اسباب العروض الارخص بشكل واضح .

ذ. عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) او وجود نقص فيها يجوز شراء اللوازم او الاشغال المعروضة التي تلبي احتياجات الشركة وتتوافر فيها الجودة وباسعار مناسبة (انطب العروضا).

٤. تتم دراسة العروض (المناقصات) المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر (في حال نصت دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومالي منفصلين) وفقاً لما يلي :

أ. يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عليه يتم قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

ب. في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه من التقييم .

- ت. تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبة ومعايير التاهيل الواردة في دعوة العطاء.
- ث. تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء.
- ج. إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجوده توصي اللجنة الفنية باعتماد العرض الفني .
- ح. في حال وجدت مخالفات فنية في العرض المقدم يتم استبعاده.
- خ. سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنياً لحضور اجتماع فتح العروض المالية لها ويتم اعادة العروض المالية الغير متاهله فنياً للمتناقص مغلقة وتحفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بالحق في بيان او عدم بيان اسباب رفض العرض.
- د. تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او الاشغال او الخدمات في دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارفع الاسعار على ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ويحق للجنة الفنية قبول الاضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.
- ذ. يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب علامات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء.
- هـ. في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارفع الاسعار تنتقل الدراسة الى العرض الذي يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات للإحالة على ان تبين اسباب استبعاد العروض الارخص بشكل واضح .
٦. تراعي لجنة الشراء المختصة قبل الاحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها او الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة وقدرته المالية ويجوز لها استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

خامساً : إحالة العطاءات :

١. تتم إحالة العطاءات مع بيان الأسباب على الفائزين وفقاً لما يلي :
- أ. الارخص المطابق إذا كان ارفع العروض يتضمن الجودة اللازمه في اللوازم المطلوبة ومطابق للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.
- ب. أرفع المطابق : إذا كان هنالك عروض مخالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض المخالفة وتتم الاحالة على ارفع العروض المطابقة.
- ت. الانسب : للجنة الشراء المختصة في حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة ان تختار انسب هذه العروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطلوب اذا اقتنعت اللجنة لصالح الشركة المستفيدة.
- ث. اي سبب اخر يتفق مع احكام هذه السياسة على ان يكون مبرراً بشكل كاف.
٢. تحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية تمكن من الاحالة او يحتمل اكثر من تفسير.
٣. للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد كميات أو مدد اللوازم والخدمات الاستشارية الواردة في وثائق الشراء قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ما نسبته (٢٥%) من الكمية المطلوبة.
٤. اذا اقتضت الحاجة الى زيادة في كميات اللوازم المشتراة فللجنة الشراء ومهمها بلغت قيمتها وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الاحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبت (٣٥%) من الكمية الواردة في عقد الشراء.
٥. اذا تطلبت الحاجة الى تخفيض كميات اللوازم المشتراة فللجنة الشراء وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الاحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (٥٠%) من الكمية الواردة فهي عقد الشراء.
٦. للجنة الشراء إصدار قرار لاحق احالة لقرار احالة على ان لا تتجاوز في مجموعها (٥٠%) من المدة الاصلية للعطاء.

٧. تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالموصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفاء او غير مؤهل او اذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان أو انتحل صفة تمثيل مؤسسة او شركة او الادعاء بانه وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة اردنية او اجنبية.
٨. إذا وقع تناقض او تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الخاصة.
٩. إذا تبين للجنة الشراء المختصة أن الاسعار المعروضة عليها مرتفعه فلها ان تعيد طرح العطاء او ان تلجأ إلى الشراء عن طريق استدراج عروض او الشراء المباشر وفقاً لاحكام نظام لوازم الشركة كما يحق لها ان تصرف النظر عن الشراء كلياً او جزئياً وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان اشترى دعوة العطاء الحصول عليها دون مقابل .
١٠. تحتفظ لجنة الشراء المختصة بحقها في الغاء دعوة العطاء او قرار الاحالة في اي وقت او اي مرحلة دون بيان الاسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ امر الشراء وقرار الاحالة واستكمل كافة اجراءات توقيع العقد او الاتفاقية ولها ان ترفض كل او بعض العروض المقدمة اليها دون ان يكون لاي من المناقصين الحق في الرجوع اليها بأي خسارة او ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ولا يترتب على الشركة اي التزامات مادية او غير مادية مقابل ذلك.
١١. الشركة غير مقيدة بالإحالة على أقل الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التوريد و للشركة الحق بتجزئة العطاء او إلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد الاعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوص.

١. على المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار الاحالة (تقديم تأمين حسن التنفيذ ودفع الرسوم القانونية وتوقيع الاتفاقية خلال المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل الى المتعهد علماً بأنه يحق للشركة الغاء الاحالة دون ان يترتب عليها اية التزامات مالية اذا لم يقم المتعهد باستكمال كافة الاجراءات المطلوبة منه خلال الفترة القانونية الممنوحة له .
٢. يعتبر توقيع الاتفاقية من قبل المتعهد اعترافاً من بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة وامر الشراء وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاماً تاماً بمحتوياتهما ومضمونهما .
٣. لا يجوز للمتعهد ان يتنازل لاي شخص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من لجنة الشراء المختصة مع الاحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقاً لقرار الاحالة والعقد الاصيل .
٤. إذا استنكف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد او قصر في ذلك او تاخر في تقديم اللوازم المحالة عليه للجنة الشراء المختصة بشراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص او بديلاً عنها بذات الخصائص والاستعمالات ولا تقل عنها سوية من اي مصدر اخر على حسابه ونفقاته وتحمله فروق الاسعار والنفقات الاضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة الى اي انذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.
٥. يحق للشركة فسخ الاتفاقية في أي وقت دون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالوفاء بالتزامه أو مخالفته لأي شرط من شروط الاتفاقية ومصادرة كفالة حسن التنفيذ كلياً أو جزئياً دون أن يكون للفريق الثاني الحق بالاعتراض أو المقاضاه
٦. إذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه (غرامه مالية) بنسبة لا تقل عن (١%) من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع وبحد اعلى (١٥%) من قيمتها كما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك وعلى ان يتم تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجة عن ذلك .
٧. لا يحول توقيع الغرامة في البند السابق دون حق الشركة في الرجوع على المتعهد بقيمة العطل والضرر الناتج عن تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار على ان يتم اعلام لجنة الشراء المختصة بقيمة العطل والضرر ان وجدت.
٨. تحصل الأموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفالاتهم لديها لذلك العطاء أو أي عطاء آخر أو الاموال المستحقة لهم لدى الشركة في أي تعاملات اخرى.
٩. لشركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظروف القاهرة دون حق الاعتراض أو طلب بيان الأسباب .
١٠. القوة القاهرة : هي حدث او ظرف استثنائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او الاضراب او الشغب او الجريمة وقد يكون حسب المصطلح (عمل القوة العليا) مثل الفيضانات او الزلازل او البراكين او التشريعات الحكومية المستحدثة او غير الواضحة التي لا يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او كلا الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد وليس المقصود بذلك تبرير الاهمال او التقصير او غيره من المخالفات لكل من الطرفين .
- أ. يكون من المتفق عليه ان المتعهد لا يتحمل الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.
- ب. في كل الاحوال عند وجود قوى قاهره فانه يتوجب على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة المختصة بالظروف والاسباب التي تمنع من تنفيذ الالتزام او التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك.
- ت. تكون القوى القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوى القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء.
- ث. تنظر لجنة الشراء المختصة في القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد.

الجزء الخامس

إعادة تأهيل محطة معالجة الحرفوشية

موقع العمل

محطة معالجة الحرفوشية / محافظة المفرق.

وصف العمل

تنوي شركة مياه اليرموك إعادة تأهيل وصيانة محطة معالجة الحرفوشية لرفع كفاءتها والتي تتضمن إستبدال رمل الفلاتر فيها برمل جديد بالإضافة الى القيام ببعض أعمال الصيانة فيها كما سيرد أدناه.

المتطلبات الرئيسية :

على المناقص تقديم عرضه الفني والمالي بحيث يتم توريد وتركيب وتشغيل جميع ما يلزم لإعادة تأهيل وصيانة محطة المعالجة أعلاه لرفع كفاءتها وعليه زيارة موقع المحطة والاطلاع على مراحل المعالجة فيها وأعمال الصيانة المطلوبة وذلك ليتمكن من تحديد السعر المناسب لتنفيذ هذه الأعمال كما يلي:

١- تفريغ رمل الفلاتر الرملية وعددها ثلاثة فلاتر ونقل الرمل الناتج من عمليات التفريغ الى المكان الذي يتم

تحديده من قبل إدارة مياه محافظة المفرق:

على المناقص تفريغ رمل الفلاتر الرملية وعددها ثلاثة فلاتر شاملا جميع ما تحتاجه هذه العملية من معدات وآليات لإتمام العمل على اكمل وجه وضمان سلامة جميع الأجهزة والمضخات العاملة على أن يتم اتباع الالية التالية :

أ- على المقاول الحال عليه العطاء التنسيق الكامل مع لجنة الاشراف وإدارة مياه محافظة المفرق لوضع خطة وآلية العمل عند صيانة الوحدة والفلاتر الرملية الخاصة بها وبما يضمن استمرارية ضخ المياه للمواطنين.

ب- على المقاول الحال عليه العطاء ان يعمل بالطريقة التي يراها مناسبة بحيث يسمح بفك المظلة المعدنية فوق الفلاتر ان تطلب الامر ذلك شريطة اعادة الاوضاع كما كانت عليه سابقا .

ت- تفريغ كل فلتر على حدة مع المحافظة على بقاء الفلترين الآخرين عاملين لضمان استمرار عمل المحطة وتجنباً لتوقف الضخ على المواطنين .

ث- نقل جميع كميات الرمل الناتج من عمليات التفريغ الواردة في البند رقم (ت) اعلاه الى المكان الذي يتم تحديده من قبل إدارة مياه محافظة المفرق.

ج- يجب ان تكون عملية التفريغ لكل فلتر آمنة بحيث يتم المحافظة على جميع مضخات التزويد ، الغسيل العكسي ، اللوحة الكهربائية الخاصة بها وعلى جميع التوصيلات الميكانيكية والكهربائية للفلاتر الرملية ومحابسها والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية الخاصة بالمضخات.

ح- يتم الانتقال للفلتر التالي بعد انتهاء جميع الاعمال المطلوبة للفلتر الاول (تفريغ رمل، تنظيف الموزعات الداخلية واستبدال التالف منها حسب النقطة (د) ادناه ، تعبئة الرمل الجديد حسب البند رقم (٢) ادناه ، تعقيم الرمل الجديد، التشغيل)

خ- المحافظة قدر الإمكان على شبكة الموزعات الداخلية واخراجها سليمة

د- فك جميع الموزعات الداخلية في الفلاتر والقيام بتنظيفها جيداً للتخلص من جميع الترسبات داخلها واستبدال التالف منها بعد أخذ موافقة لجنة الاشراف على التبدل ويتم تثبيت عدد الموزعات التي تم استبدالها رسمياً ليصار الى محاسبة المقاول على ما تم تبديله

علما بأنه سيتم محاسبة المقاول على نسبة الإنجاز فيما يخص البند (د) اعلاه وكما جاء في جدول الكميات المرفق.

٢- توريد وتعبئة وتعقيم رمل جديد متعدد الطبقات للفلاتر الرملية وعددها (ثلاثة فلاتر) بالمواصفات ادناه وعمل كل ما يلزم لترتيب طبقات الحصى والرمل وتشغيلها بكفاءة عالية وكما هو مبين بالجدول ادناه:

المواصفات	المطلوب
٣٠٠٠٠	الكمية الكلية لفلاتر الحرفوشية (كغم)
٣ طبقات	عدد الطبقات المطلوبة
من ٥ الى ١٠ ملم	الطبقة الاولى (ارتفاع ٣٠سم)
من ٣ الى ٥ ملم	الطبقة الثانية (ارتفاع ٣٠ سم)
١,٢ - ٠,٨ ملم	الطبقة الثالثة (ارتفاع ٥٠سم) Effective Size (d ₁₀)
١,٥ >	Uniformity Coefficient

وعلى المناقص الحال عليه العطاء القيام بما يلي:

- تحديد تدفق الغسيل العكسي عن طريق تشغيل مضخة الغسيل العكسي للفلتر الواحد ومراقبة تمدد الرمل من خلال الابقاء على الفتحة العلوية مفتوحة.
- ان يتم توريد الرمل من خلال اكياس مغلقة .
- ان يكون الرمل المورد نظيفا وخاليا من الملوثات الجرثومية ، ويتحمل المقاول كلفة الفحوصات الجرثومية للفلتر الواحد المخالفة لحين اجازة استخدامه.
- يجب ان يرفق المقاول شهادة تحليل المنخل (Sieve Analysis) للرمل المورد من المصنع والخاص بالطبقة الثالثة اعلاه .
- يحق لشركة مياه اليرموك فحص عينة رمل من الرمل المورد وفحصها في الجمعية العلمية الملكية وعلى حساب المقاول

٣- استبدال وتركيب قطع وتوصيلات بلاستيكية خاصة بوحدات المعالجة:

على المناقص الحال عليه أعمال العطاء القيام استبدال بعض التوصيلات والقطع البلاستيكية التابعة للفلاتر الرملية ومضخاتها كما يلي:

- توريد وتركيب خط مياه بلاستيكي (٤) انش بطول تقريبي ٢٠م بحيث يتم تركيبه بداية من خط المياه المنتجة وايصاله الى خزان الغسيل العكسي العكسي شاملا تركيب محبس يدوي لتزويد الخزان بالمياه وايقاف تزويده.
- التعديل على توصيلات مضخات تزويد الفلاتر الرملية بما يتناسب مع استبدال الردادات الحالية وعددها ٦ ردادات (قطر ٧٥ ملم) بنوعية ردادات أخرى مقاومة لتشغيل المضخات السريع.
- استبدال جميع هوايات الفلاتر الرملية وعددها (٣) هوايات بقطر ١ انش.
- استبدال المحابس الراكبة على خطوط سحب المضخات وعددها ٦ محابس بلاستيكية قطر ٩٠ ملم.
- استبدال المحابس البلاستيكية الراكبة على خطوط دفع مضخات التزويد وعددها ٦ محابس قطر ٧٥ ملم.
- توريد وتركيب محبس عزل على خط سحب مضخات تزويد الفلاتر الرملية قطر ٢٠٠ ملم.

خ- استبدال جميع محابس الفلاتر الرملية الكهربائية وعددها ١٥ محبس وتركيب محابس يدوية (٦ محابس قطر ٦ انش و ٩ محابس قطر ٤ انش) شاملا جميع ما يلزم من أدوات ومعدات لإتمام الاعمال اصوليا

د- استبدال جميع ساعات الضغط للفلاتر الرملية ومضخاتها وعددها ١٢ ساعة على ان تكون الساعات بتدريج (٦٠ بار) وذات نوعية مقاومة للاهتزاز.

٤- استبدال مروحة برج التهوية

على المقاول استبدال مروحة من مراوح برج التهوية الراكبة على برج التهوية بالمواصفات التالية:

المواصفة	المطلوب
Vortice or equivalent	Model
2500 m3 / hr	Capacity

على ان يتم خلال الزيارة الميدانية قياس فتحة برج التهوية الراكب عليها المروحة الحالية ليقوم المقاول باختيار المروحة المطلوبة بحيث تتطابق ابعاد فتحتها مع ابعاد فتحة برج التهوية

٥- استبدال اللوحة الكهربائية

على المقاول توريد وتركيب وتشغيل لوحة كهربائية جديدة لتشغيل مكونات المحطة على ان يتم تركيبها داخل غرفة اللوحات في المحطة شاملا لجميع الكيبلات اللازمة لتشغيلها على ان تكون بالمواصفات التالية :-

MCC, control panels and switches	
specification	Panels shall be suitable for outdoor operation with power circuit breakers shall have IP67 protection degree
	Treatment units shall be controlled by a main MCC and PLC with HMI)
	Provide UPS for control Power for the Panel
	MCC panel shall be provided with electrical power status for 3phase
	HMI shall browse all treatment units and devices with below signals and alarms
	20% space spare should be provided in each panel area
	Provide all as built drawings inside the panel
	Alarms Indicator lamps
	Provide soft starters for pumps that is more than 15kW
	HMI Shall over view all treatment levels and full control of treatment operations manual/auto provide
	PLC shall calculate operating hours for each treatment pumps and can show it on HMI
	PLC shall be equipped with Modbus RTU RS 485 and Modbus/TCP protocol
	Connection between PLC and HMI Shall be through Ethernet Cable using Modbus TCP or Modbus RTU RS485 communication Protocol
accessories	louver, fan, heater, thermostat and humidistat based on heating and cooling calculations
logic of the control panel	shall be automatically switched on by one key
	control mode selection (manual/ off /auto operation) by switch
	)automatic shutdown at high pressure in the discharge lines (feed

	automatic shutdown at low pressure in the pump suction line and for low water level in the raw water tank
	automatic shutdown at high temperature in the feed line, pumps and motors
	automatic Shutdown when raw water tank level is low
	automatic shutdown when the clear water tank is full
minimum indicators and signals and alarms to be browsed on HMI	on/off and trip signal for all feed pumps
	high water level alarm in the clear water tank
	high temperature indicator
	low water level alarm in the raw water tank
	low suction pressure alarm in feed pumps
	high discharge pressure alarm in Feed pumps
	alarm when raw water tank level is full
	alarm when raw water tank level is low
	alarm when the clear water tank is full

على ان تشمل الاعمال:

- ١- فك جميع مكونات اللوحة الكهربائية الحالية وكيبلاتها وتسليمها بموجب محضر رسمي الى مستودعات شركة مياه اليرموك ولن يتم استلام المحطة بدون وجود المحضر
- ٢- يجب ان تكون الكوابل راکبة داخل مواسير PVC من موقع اللوحة الجديد ولغاية وحدات المعالجة
- ٣- ان تشمل الكوابل على كيبيلات الـ Power و كيبيلات الاشارة و كيبيلات الحماية
- ٤- تسليم جميع ما يتعلق باللوحة من مخططات As built وبرنامج الـ PLC وبرنامج الـ HMI
- ٥- يجب ان يكون للكوابل ٣ مناهل استراحة عل الاقل من موقع اللوحة لغاية موقع وحدة المعالجة بأبعاد تتناسب مع عدد الكوابل المشغلة والمتحكمه بالمحطة
- ٦- على المناقص تقديم تصميم كامل لكل من
 - مناهل الاستراحة (ابعادها واقطار وعدد مواسير الـ PVC
 - جميع القطع الكهربائية المستخدمة فيها
 - اقطار الكوابل المستخدمة واطوالها واعدادها

٦- أعمال أخرى مطلوبة في المحطة

على المناقص الحال عليه أعمال العطاء أعلاه القيام ببعض أعمال الصيانة العامة في المحطة كما يلي:

أ- تركيب وتشغيل وحدات انارة (كشافات) بعدد كافي لإنارة منطقة الفلاتر الرملية

ب- تركيب مأخذ عينات للمياه لكل من موقع مما يلي (منتج كل فلتر من الفلاتر الرملية، مدخل كل فلتر من الفلاتر الرملية، مدخل الغسيل العكسي للفلاتر، مخرج الغسيل العكسي للفلاتر....) وفي اي موقع يتم تحديده من قبل لجنة الاشراف اثناء تنفيذ الاعمال.

ت- سحب عداد قطر ٦ انش من مستودعات شركة مياه اليرموك بالتنسيق مع لجنة الاشراف وتركيبه وتشغيله على خط الغسيل العكسي الخارج من الفلاتر الرملية بحيث يراعي المناقص في عمليات التركيب توصيات الشركة الصانعة بالخصوص على ان تكون الاعمال شاملة لجميع القطع والمعدات والاحجهزة اللازمة لإتمام العمل اصوليا.

ث- توريد جهاز قياس عكارة ميداني بالمواصفات التالية:-

Model	Digital, Portable Trubidimeter
Range	From (0-1000) NTU with automatic decimal point placement OR manual in the range OF: - (0-9.99,0-99.9,-0-1000) NTU
Accuracy	($\pm 2\%$ - $\pm 3\%$) of reading over the range of (0-1000) NTU
Resolution	0.01 NTU
Repeatability	$\pm 1\%$ OF reading
Standardization	Formazin primary standards
Calibration point	up to 4 points calibration
Secondary Standards	Gelex secondary standards
Display	Four-digit liquid crystal
Operation temperature	(0-50 C)
Power requirement	AA alkaline cells
Accessories	Sample cells with screw caps
	Formazin kit standards (0,10, 100,1000) NTU
	Formazin primary standard, 4000 NTU
	AA alkaline battery
	Silicon oil bottle
	Carrying case, Instrument Manual with reference card
Warranty	Min. (2) years after shipping date

٧- شروط أخرى

- أ- يتم استلام المحطة بعد انتهاء اعمال الصيانة وإعادة التأهيل خالية من أي شكل من اشكال التهريبات.
- ب- التنسيق الكامل مع لجنة الإشراف وادارة مياه محافظة المفرق اثناء التنفيذ لضمان استمرارية الضخ من المحطة وبحيث تكون مدة الإيقاف اقل ما يمكن.
- ت- تعتبر المواصفات والشروط الخاصة بشركة مياه اليرموك جزء لا يتجزأ من مواصفات العطاء
- ث- أن يكون السعر المقدم شاملا جميع الأجهزة والأدوات والمعدات اللازمة لإنهاء جميع الاعمال حسب الأصول.
- ج- مدة التنفيذ كاملة لا تزيد عن ٣٠ يوم تقويمي.

٨- لوحات التعريف بالأجهزة:

على المناقص توفير لوحة تعريف وتشغيل بالأجهزة والخطوط يتم تعليقها في مكان واضح في المحطة وكذلك وضع Labels للتعريف بكل جهاز وبكل خط في المحطة واتجاه المياه في الخط على ان تكون جميع اللوحات مصنوعة من مواد غير قابلة للتلف السريع

الجزء السادس

القائمة السوداء

حسب ما ورد في نظام رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ نظام المشتريات الحكومية وتعليماته

الجزء السابع

نموذج كفالة دخول العطاء
TENDER GUARANTEE

إلى السادة : شركة مياه اليرموك"

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا (اسم المصرف).....

يكفل المقاول / شركة / مؤسسةبتعهد لا رجعة عنه غير قابل للنقض.
بمبلغ () ديناراً أردنياً فقط..... ديناراً أردنياً.

وذلك مقابل كفالة دخول العطاء رقم :
الخاص بمشروع.....

لتأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور ، وفقاً للشروط المتعلقة بذلك والتي دخل العطاء المذكور على أساسها.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة (120) يوماً " من تاريخ ايداع العروض أو لحين توقيع الاتفاقية مع أحد المناقصين أيهما أسبق .

واننا نتعهد بتعهد لا رجعة عنه غير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل المناقص.

توقيع الكفيل/مصرف.....

المفوض بالتوقيع.....

التاريخ.....

• يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE

إلى السادة شركة مياه اليرموك

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا :

قد كفل بكفالة مالية ، المقاول:.....

.....

بخصوص العطاء رقم ()

المتعلق بمشروع :

بمبلغ : (دينار أردني فقط لا غير دينار أردني فقط لا غير

وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاوله ، وأنا نتعهد بأن ندفع لكم .
بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر الأسباب
الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي
اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم الأشغال المنجزة /و/أو/ توريد المواد بموجب العقد
المحدد مبدئياً بتاريخ..... شهر..... من عام..... ما لم يتم تمديدتها أو تجديدها بناء "
على طلب صاحب العمل .

توقيع الكفيل/ مصرف:.....

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

(نموذج كفالة الصيانة)
MAINTANANCE GUARANTEE

إلى السادة شركة مياه اليرموك

يسرنا إعلامكم بأنّ مصرفنا:

قد كفل بكفالة مالية ، المقابل:

.....

بخصوص العطاء رقم ()

المتعلق بمشروع :

بمبلغ : (.....) دينار أردني..... دينار أردني.

وذلك ضماناً لالتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاوله الموجز . وإننا نتعهد بأن ندفع لكم - بمجرد ورود أول طلب خطي منكم - المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم للأشغال المنجزة تسليماً نهائياً بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة /و/أو/ انقضاء مدة الصيانة وعلى ان يتم تجديدها تلقائياً لمدد أخرى مدة كل منها (٩٠) تسعين يوماً ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلباً خطياً بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيل/ مصرف:.....

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

نموذج ضمانة ضد سوء المصنعية

أتعهد أنا /نحن الموقع أدناه :

بضمان المواد المحالة علينا و الواردة في العقد أو امر الشراء وأية ملاحق لها و / أو أية قرارات معدلة لها
الصادرة عن شركة مياه اليرموك لعام ()

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة 18 شهرا تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي لكل دفعة يتم الموافقة
على تسلمها حسب الأصول للعطاء و / أو العطاءات و / أو اوامر الشراء ، ما لم يرد خلاف ذلك في العقد او امر
الشراء .

ويشمل هذا التعهد ضمان كافة المواد المذكورة في العقد او / اوامر الشراء من سوء المصنعية وبكامل قيمة المواد
المضمنة مضافا إليها نسبة % 15 خمسة عشر بالمائة من قيمتها.

ونتعهد باستبدال كافة المواد التي ثبت سوء مصنعيها خلال المدة المقررة من قبل شركة مياه اليرموك، وفي حال
عدم قيامنا باستبدال تلك المواد بأخرى جديدة مع نهاية المدة المقررة للاستبدال، فإننا نتعهد بدفع كامل قيمة تلك المواد
مضافا إليها % 15 خمسة عشر بالمائة من قيمتها دون الحاجة للإخطار أو اللجوء إلى القضاء، مع ضمان أي عطل
أو ضرر أو مصاريف تلحق بشركة مياه اليرموك.

وعليه أوقع

المقر والمتعهد بما ورد أعلاه

نموذج العقد / الاتفاقية

حررت هذه الاتفاقية في اليوم () من شهر() لعام (2024) بين
صاحب العمل شركة مياه اليرموك على اعتباره الفريق الأول،
وبين المقاول على اعتباره الفريق الثاني
لما كان الفريق الأول رغبا" في التعاقد مع شركة متخصصة لتأمين احتياجات شركة مياه اليرموك لـ

صيانة و اعادة تأهيل محطة الحرفوشية

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني للعطاء T-S-0024-0027 قد تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين
على ما يلي:

١- يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة في دعوة العطاء والمشار اليها
فيما بعد.

٢- تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزء لا يتجزء من هذه الاتفاقية وتعتبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة
وهذه الوثائق هي:

- *الشروط العامة والخاصة
- *قرار الاحالة.
- *عرض المناقص.
- *المواصفات.
- *اية ملاحق للعطاء تصدر قبل توقيع العقد.

٣- القيمة الاجمالية للعقد :-.....
مدة التوريد:-

٤- ازاء تعهد الفريق الأول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقا لهذه الاتفاقية يتعهد الفريق الثاني بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة
منه في هذه الاتفاقية وانجازها وتسليمها وصيانتها وفقا " للشروط والمتطلبات الواردة في هذه الاتفاقية .

٥- ازاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع الأعمال المطلوبة منه بموجب هذا العطاء , يتعهد الفريق الأول بأن يدفع الى الفريق الثاني
الأسعار والأجور المذكورة في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في هذه.

بناء على ما ذكر اعلاه جرى توقيع هذه الاتفاقية و ابرامها في التاريخ المذكور أعلاه.

الفريق الثاني
(المورد)

الفريق الاول
(صاحب العمل)

التوقيع

التوقيع

الاسم

الاسم :

الوظيفة:

الوظيفة:

الجزء الثامن

جدول الكميات

الرقم	اللوازم المطلوبة	الكمية	الوحدة	السعر الافراضي دينار	السعر الاجمالي دينار
١	تفريغ رمل الفلاتر الرملية وكما جاء بالمواصفات الفنية	٣	عدد		
٢	استبدال الموزعات الداخلية للفلاتر وكما جاء بالمواصفات الفنية	٧٨٠	عدد		
٣	توريد وتعبئة وتعقيم رمل جديد للفلاتر الرملية	٣٠٠٠٠	كغم		
٤	تمديد خط من منتج الفلاتر الرملية الى خزان مياه الغسيل	٢٠	م.ط		
٥	محبس بلاستيكي قطر ٤ انش على خط المياه الوارد في البند رقم ٤	١	عدد		
٦	التعديل على توصيلات مضخات تزويد الفلاتر الرملية	مقطوع	مقطوع		
٧	توريد وتركيب ردادات بلاستيكية تتناسب مع التعديلات الواردة في البند ٦ اعلاه	٦	عدد		
٨	استبدال محابس السحب الخاصة بمضخات تزويد الفلاتر الرملية قطر ٩٠ ملم	٦	عدد		
٩	استبدال محابس الدفع الخاصة بمضخات تزويد الفلاتر الرملية قطر ٧٥ ملم	٦	عدد		
١٠	توريد وتركيب محبس سحب رئيسي بلاستيكي بعد خزان المياه الخام قطر ٢٠٠ ملم	١	عدد		
١١	فك المحابس الكهربائية الراكبة على الفلاتر الرملية قطر ٤ انش	٩	عدد		

				وتركيب محابس بلاستيكية بدلا منها	
	عدد	٦		فك المحابس الكهربائية الراكبة على الفلاتر الرملية قطر ٦ انش وتركيب محابس بلاستيكية بدلا منها	١٢
	عدد	١		توريد وتركيب وتشغيل مروحة لبرج التهوية وكما هو وارد بالمواصفات الفنية	١٣
	عدد	١		توريد تركيب وتشغيل لوحة كهربائية بالمواصفات والشروط الواردة في المواصفات الفنية	١٤
	عدد	١٤		توريد وتركيب ساعات ضغط من ٠ - ٦ بار	١٥
	عدد	١		توريد جهاز عكارة ميداني حسب المواصفات الفنية	١٦
	عدد	١		اجور تركيب وتشغيل العداد الالكتروني على خط الغسيل العكسي	١٧

الختم والتوقيع :

رقم الفاكس :

رقم الهاتف :

اسم المناقص :